



मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

स्व. इंदिरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर(प)

पाणी पुरवठा व मलनिःसारण विभाग

संकेतस्थळ - www.mbmcc.gov.in

ई-मेल - watersupply@mbmcc.gov.in

संपर्क - 281922828-251



जा.क्र.मनपा/पापु व मलनि/८७४/२०२५-२६

दि. १८/०६/२०२५

प्रति,
सिस्टम मॅनेजर
संगणक विभाग
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

विषय :- मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या मलउदंचन केंद्र क्र. ३ व ८ येथे SEWER CENTRIFUGAL PUMPS चा पुरवठा, उभारणे, कार्यान्वित करून चाचणी देणे, या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करणेकरीता ऑन-लाईन दर मागविणेबाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या मलउदंचन केंद्र क्र. ३ व ८ येथे SEWER CENTRIFUGAL PUMPS चा पुरवठा, उभारणे, कार्यान्वित करून चाचणी देणे, या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करावयाचे आहे. परंतु सदर कामाकरीताचे दर, दरसूचीमध्ये उपलब्ध नसल्याने त्यांचे ऑन-लाईन दर मागविणे आवश्यक आहे. याकरीता लागणाऱ्या बाबींचा तक्ता सोबत जोडत आहे, सदर तक्ता मनपाच्या www.mbmcc.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा.

(दिपक खांबित)

शहर अभियंता

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका



मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

पाणी पुरवठा व मलनिसारण विभाग

स्व. इंदिरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर(प)

ता. जि.ठाणे - ४०१ १०१



मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या मलउदंचन केंद्र क्र. ३ व ८ येथे SEWER CENTRIFUGAL PUMPS चा पुरवठा, उभारणे, कार्यान्वित करून चाचणी देणे, या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करणे कमी मिरा-भाईंदर महानगरपालिका खालील तक्त्यातील बाबींकरिता ऑनलाईन दर मागवीत आहे.

उपरोक्त कामांतर्गत बाबींचे दर दि. १८.०६.२०२५ ते दि. २५.०६.२०२५ रोजी दुपारी १२.०० वाजेपर्यंत watersupply@mbmc.gov.in या ई-मेलवर पाठविण्यात यावे.

QTY	DESCRIPTION OF ITEM		RATE	UNIT	AMOUNT	
1	ITEM NO 1:- HORIZONTAL NON CLOG SEWER PUMP SET - 75 HP		301.5	No		
	Design, Supply, Installation, Testing & Commissioning of Submersible Sewer Pump - 100 HP discharge of 170 m3/hr. at head of 21 mtrs. Including Foundation , Base Frame, Nut Bolts etc complete with Motor etc complete as per detailed specifications.					
	PUMP	Head				21 Mtr
		Flow				170 LPS
		MINIMUM DRIVE				55 kW / 75 HP
		MATERIAL OF CONSTRUCTION				
		Casing				Cast Iron
		Impeller				SS 316
		Wearing Rings				SS 316
		Shaft				SS 410
		Shaft Sleeve				SS 410
	MOTOR	Rating				75 kW
		Speed				1480 RPM
		3 PHASE, 415 V, 50Hz, Insulation Class-F				
		With required accessories such as Base plate, Coupling, Coupling guard, Foundation bolts, etc				
1	ITEM NO 2:- HORIZONTAL NON CLOG SEWER PUMP - 60 HP WITHOUT MOTOR			No		
	Design, Supply, Installation, Testing & Commissioning of Submersible Sewer Pump - 60 HP discharge of 105 m3/hr. at head of 26 mtrs. Including Foundation , Base Frame, Nut Bolts etc complete as per detailed specifications.					
	PUMP	Head				26 Mtr

	Flow	105 LPS			
	MINIMUM DRIVE	45 Kw / 60 HP			
	MATERIAL OF CONSTRUCTION				
	Casing	Cast Iron			
	Impeller	SS 316			
	Shaft	SS 410			
	Shaft Sleeve	SS 410			


 शहर अभियंता
 मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

जा.क्र.मनपा/पा.पु.व मलनि/२७४/२०२५-२६
 दि. १८/०६/२०२५.